

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ульяновской области

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел: 41-03-80 тел/факс 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск
(место составления акта)

“ 09 ” апрель 20 21 г.
(дата составления акта)

14:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора юридического лица
№ 100

По адресу/ адресам: 432010, г. Ульяновск, проезд Менделеева, д. 3
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Евсиевича Андрея Николаевича № 100 от 25.03.2021 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ № 110 «МАЛЬВИНА» (далее - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА»), здание
детского сада

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

5 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а) (заполняется при проведении выездной проверки):

Ознакомлена заведующая МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА» Володина Ирина Владимировна, 05.04.2021 г. в 16 часов 00 минут.

фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Буркин Владимир Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заведующая МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА» Володина Ирина Владимировна,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации (в случае проведения проверки члена саморегулирующей организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 110 «Мальвина», расположено по адресу: 432010, г. Ульяновск, проезд Менделеева, д. 3

Учреждению принадлежит на праве оперативного управления 2-хэтажное здание детского сада, согласно свидетельству о государственной регистрации права.

Год постройки здания – 1969 год, степень огнестойкости здания – II (стены кирпичные, перекрытия ж/бетон. Класс функциональной пожарной опасности здания детского сада Ф 1.1.

В здании смонтирована установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Обслуживание данной установки и системы проводится лицензированной организацией ООО «Частное охранное предприятие «Гектор»». Лицензия № 73-Б/00053 от 21.10.2009 г. (контракт № 225/21 от 11.01.21 г.). В организации функционирует система мониторинга с выводом сигнала на пульт пожарной охраны, на техническое обслуживание которого заключен договор с ООО «Знак-Авто» контракт № 185/21 от 11.01.21 г.).

Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Огнетушители расположены в коридорах и в помещениях.

На путях эвакуации смонтировано эвакуационное освещение.

Имеется декларация пожарной безопасности (рег. № 73 401 368 ТО 4727 от 18.11.2020).

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ пункта	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. При приведении в действие автоматической пожарной сигнализации от дымовых пожарных извещателей смонтированных в спальном помещении группы № 2, сигнал «ПОЖАР» поступил на ППКОП «Гранит-24», но при этом не сработала система оповещения и управления эвакуацией людей	П. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА»; должностное лицо – заведующая


	в группе № 3 (настенный звуковой оповещатель, расположенный в группе № 3 находится в неисправном состоянии). Нарушение устранено в ходе проверки.	Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ)	Володина И.В.
2.	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. В ходе проверки было установлено, что на ПКП ПКП Гранит-16(24) шлейф № 10 (помещение кухни) находился в неисправном состоянии (отключен). Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 54	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА»; должностное лицо – заведующая Володина И.В.
3.	План эвакуации, установленный на лестничной клетке (пом. № 18 согласно кадастровому плану) 1 этажа детского сада вывешен не в соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации. Нарушение устранено в ходе проверки.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА»; должностное лицо – заведующая Володина И.В.
4.	План эвакуации, установленный в коридоре на первом этаже перед помещением кухни (пом. № 30 согласно кадастровому плану) вывешен не в соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации. Нарушение устранено в ходе проверки.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА»; должностное лицо – заведующая Володина И.В.
5.	План эвакуации, установленный на лестничной клетке первого этажа детского сада перед помещением медицинского кабинета (пом. № 37 согласно кадастровому плану) вывешен не в соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации. Нарушение устранено в ходе проверки.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА»; должностное лицо – заведующая Володина И.В.
6.	План эвакуации, установленный на лестничной клетке второго этажа детского сада перед помещением пом. № 29 согласно кадастровому плану) вывешен не в соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации. Нарушение устранено в ходе проверки.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА»; должностное лицо – заведующая Володина И.В.
7.	На воздуховоде общеобменной системы вентиляции, проходящей через противопожарную преграду, отделяющую помещение «склад» (пом. № 35 по экспликации кадастрового плана), от помещения общественного назначения – «медицинский кабинет» (помещение № 38 по экспликации кадастрового плана), не установлен огнезадерживающий клапан.	ФЗ № 123 –ФЗ ч. 4 ст.4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 ч. 1, 2, 3, 8, таблица 23, 24; СП 7.13130.2013 п. 6.10, 6.11; СП	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА»; должностное лицо –


	Требуется устанавливать огнезадерживающий клапан 2-го типа, в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара. Нарушение устранено в ходе проверки.	4.13130.2013 п. 5.5.7; СНиП 2.04.05-86 п. 4.137, 4.142*.	заведующая Володина И.В.
8.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Представлены протоколы испытаний наружных пожарных лестниц здания детского сада от 16 ноября 2015 года (протоколы №№ 22 и 23).	ППР в РФ пп. «б» п. 17	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА»; должностное лицо – заведующая Володина И.В.
9.	Не обеспечена своевременная замена огнетушителей, ОП-4, ОП-5, ОУ-3, ОВП-8, установленных в здании детского сада под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 в журнале учета огнетушителей). Срок службы данных огнетушителей согласно паспорту составляет - 10 лет, дата изготовления огнетушителей: 2003, 2004, 2005, 2007 год.	ППР в РФ п. 60	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА»; должностное лицо – заведующая Володина И.В.
10.	В тамбуре выхода из здания (из помещения кухни наружу) обустроены вешалки для одежды, а также осуществляется хранение инвентаря и материалов. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 27 «в»	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА»; должностное лицо – заведующая Володина И.В.
11.	Вводный противопожарный инструктаж не заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 3, НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (далее - НПБ «Обучение мерам...») 15	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА»; должностное лицо – заведующая Володина И.В.
12.	Не обеспечена периодичность осмотра и проверки огнетушителей. В предоставленном журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют отметки о проведении ежеквартальной проверки. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 60; СП 9.13130.2009 п. 4.3.5, 4.2.6	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА»; должностное лицо – заведующая Володина И.В.

13.	На объекте защиты не назначено лицо ответственное за проведение повторного противопожарного инструктажа. Инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначаемым приказом (распоряжением) руководителя организации. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 3, НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (далее - НПБ «Обучение мерам...») п. 22	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА; должностное лицо – заведующая Володина И.В.
14.	На объекте защиты не ведётся журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением сведений о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ 60	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА; должностное лицо – заведующая Володина И.В.
15.	Отсутствует направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначаемые указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 48	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА; должностное лицо – заведующая Володина И.В.
16.	Декларация пожарной безопасности, составленная в отношении здания, не отражает полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. При составлении декларации пожарной безопасности указаны недостоверные и неполные сведения. Так в разделе IV декларации указан перечень нормативно правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Указаны пункты Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, которые утратили силу с 1 января 2021 года на основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года № 1034.	ФЗ №123-ФЗ ч. 5 ст. 64	Юридическое лицо - МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА; должностное лицо – заведующая Володина И.В.

Все мероприятия по контролю, связанные с измерениями, проводились при помощи лазерного дальномера Leica DISTO D5, 44938-10 (свидетельство о поверке № 074120/04-20 от 29.12.2020 г.).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении федерального государственного пожарного надзора б/н от 09.04.2021 года;
2. Предписание по устранению нарушений обязательных требований безопасности от 09.04.2021 г. №100/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Буркин В.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МБДОУ № 110 «МАЛЬВИНА» Володина Ирина Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 09 ” апреля 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Обратную связь, отзыв о результатах проверки Вы можете оставить в анкете по ссылке:
<https://forms.gle/532bv46uGsGe6SV4A>